



## РАЗЯСНЕНИЕ № 2

### по документацията за участие в обявена от „ТЕЛЕПОИНТ“ ООД процедура за избор на изпълнител „избор с публична покана“ с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за дейта център по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция 1. Сървърна система за изчислителни процеси, 1 бр.
- Обособена позиция 2. Сървърна система за съхранение на данни, 1 бр.
- Обособена позиция 3. UPS система, 2 бр.
- Обособена позиция 4. Дизелов генератор, 2 бр.
- Обособена позиция 5. Изправителна система, 2 бр.
- Обособена позиция 6. Система за охлаждане, 1 бр.
- Обособена позиция 7. Система за ранна сигнализация и автоматично пожарогасене, 1 бр.

Във връзка с постъпило на 17.06.2016 г. искане за разяснение по документацията за участие в обявената на 15.06.2016 г. от „ТЕЛЕПОИНТ“ ООД процедура за определяне на изпълнител „избор с публична покана“, по проект „Инвестиции за създаване на нов дейта център“ изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1282-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, представяме на вниманието на всички кандидати следното:

#### За Обособена позиция 3:

1. След като групите ще са две самостоятелни, с възможност за разширяване, допуска ли се използването на модулни UPS? Според нас те са най-подходящи за случаи като този, изискващи абсолютна сигурност и в същото време позволяващи разширяване на мощността с изключителна лекота.

*Допуска се UPS устройствата да бъдат модулни.*

2. След като изх. мощност на UPS-а следва да е 200 кВт за група и да работят няколко устройства в паралел по каква система се предполага - N+0 (исх. мощност се формира сумарно от всичките инсталирани UPS-и, но при отпадане на един системата се срива), N+1 (мин. брой устройства следва да е 3, като изх. мощност се споделя от 3-те, ако едно се срине - ОК, ако 2 се сринат и с-мата се срива) или N+2 (3-те устройства са с еднаква мощност и дори и две да се сринат системата работи).

*Системата ще бъде на принципа N+1.*

#### За Обособена позиция 4:

3. Предвид заложените конкретни изисквания за конски сили, разход на гориво, брой на цилиндри... Допуска ли се използването на устройства с леки отклонения от заложените? Защото написано така изглежда, че устройството е вече набелязано като модел/производител. Също така има ли изискване ДГ да е от европейски производител или може и турски (например)?

*Посочените в документацията технически и функционални характеристики на оборудването са на база индикативни оферти взети предвид при разработване на проектното предложение и представени на етап кандидатстване. В този смисъл тези характеристики представляват единствено и само минимални технически и функционални изисквания по отношение на оборудването, което ще бъде доставено, като е допустимо да има отклонения, но те следва да бъдат в посока единствено и само предлагане на по-добри (по-високи) характеристики спрямо*

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

*Проект „Инвестиции за създаване на нов дейта център“ изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1282-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.*

*Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ТЕЛЕПОИНТ" ООД и при някакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ИНОВАЦИИ И  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

*посочените в техническата спецификация. При подготовка на офертата си кандидатите следва да имат предвид, че ако описаните в офертата им технически и функционални характеристики на предлаганото от тях оборудване не покриват минимално изискуемите, съгласно техническата спецификация, офертата им ще бъде отхвърлена и няма да бъде оценявана по същество.*

*В документацията на обявената процедура за определяне на изпълнител и в съответствие с хоризонталния принцип за равенство и липса на дискриминация няма поставено изискване по отношение произхода на оборудването, което ще бъде доставено.*

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

*Проект "Инвестиции за създаване на нов дейта център" изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1282-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.*

*Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ТЕЛЕПОИНТ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.*